

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, QR-код
22.11.2022 КНМ 42220061000200731780



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССУ**
650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: gu-kem@42.mchs.gov.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oonipm@42.mchs.gov.ru
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово,
г. Березовского и Кемеровского района**
650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56, E-Mail: ondpr1@42.mchs.gov.ru
**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
Ленинского района г. Кемерово**
650036 г. Кемерово, ул. Терешковой, 48, тел 77-26-72; E-Mail: demochkoea@42.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 366/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 77», ИНН 4206004180, ОГРН
1034205012258 (сокращенное наименование - МБОУ «СОШ № 77»)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу подполковника внутренней службы Останина Андрея Сергеевича № 366 от «22» ноября 2022 года в период с «07» декабря 2022 г. по «20» декабря 2022г.

Государственным инспектором Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору – инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Березовского отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу лейтенантом внутренней службы Демочко Е.А.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 77», ИНН 4206004180, ОГРН 1034205012258 (сокращенное наименование - МБОУ «СОШ № 77»)

по адресу: 650023, Кемеровская Область - Кузбасс область, город Кемерово, пр. Октябрьский, д.56 к. Б,

в ходе которой присутствовали представители контролируемого лица: Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 77» Постонова Марина Викторовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности и	Отметка о выполнении
1.	Не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов покрытия полов путей эвакуации (4 этаж)	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479;	20.12.2023	
2.	В помещении актового зала общественного здания при применении СПС оборудованы не дымовыми пожарными из вешателями (фактически установлены датчики пламени)	П. 4.3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»; ч.1 ст. 6, ч.4	20.12.2023	

	ст.4, ст.83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



 (подпись)

Государственный инспектор Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору – инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Березовского отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу лейтенант внутренней службы Демочко Е.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

 (подпись)